



| | DE Sicherheitshinweise | EN Safety instructions | FR Consignes de sécurité | SV Säkerhetsinstruktioner | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|--------|-----------|----------|----------|--------|-----------|-----------|---|
| | Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur von Elektrofachkräften oder von unterwiesenen Personen unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft entsprechend den elektrotechnischen Regeln vorgenommen werden. | Work on the mains supply may only be carried out by qualified professionals or by instructed persons under the direction and supervision of qualified skilled electrical personnel in accordance with electrotechnical regulations. | Travailler sur un réseau ne s'improvise pas, seul un électricien qualifié et habilité doit effectuer ce raccordement. | Arbete och inkoppling får endast utföras av behörig elektriker. | | | | | | | | | | | | |
| | Vor Montage Leitung spannungsfrei schalten! Dieses Gerät ist nicht zum Freischalten geeignet. | Disconnect supply before installing! This device is not to be used to isolate other equipment from the mains supply. | Avant de commencer l'installation, assurez-vous que l'alimentation est coupée. Cet appareil ne doit pas être utilisé pour isoler d'autres appareils de l'alimentation secteur complet. | Bryt alltid strömmen innan montering och installation! Enheten är inte lämpad för säker fränkoppling från nätspänning. | | | | | | | | | | | | |
| | DALI ist nicht SELV – Es gelten die Installationsvorschriften für Niederspannung. Die DALI-Schraubklemmen dürfen nicht an 230 VAC angeschlossen werden! | DALI is not SELV – the installation instructions for low voltage apply. The DALI screw clamps must not be connected to 230 VAC! | DALI est différent de SELV – Les prescriptions d'installation pour basse tension doivent être respectées. Les bornes DALI ne doivent pas être raccordées à 230 VCA! | DALI är inte SELV - se gällande installationsanvisningar för lågspänning. DALI anslutningarna får inte anslutas till nätspänningen! | | | | | | | | | | | | |
| | Lesen Sie dieses Beiblatt und die Betriebsanleitung vor der Inbetriebnahme des Gerätes. Die Kenntnis dieser Dokumente gehört zur bestimmungsgemäßen Verwendung! | Read this supplementary sheet and the operating instructions before putting the device into operation. Knowledge of these documents is part of the intended use! | Avant la mise en service de l'appareil, veuillez lire cette fiche complémentaire et le mode d'emploi de l'appareil. La connaissance de ces documents fait partie de l'utilisation conforme ! | Läs bruksanvisningen noga innan driftsättning av enheten! Informationen i det här dokumentet är en del av handhavandet av enheten. | | | | | | | | | | | | |
| | Funktionsweise | Operation | Fonctionnement | Funktion | | | | | | | | | | | | |
| | Addressierbarer Mini-DALI-Multisensor mit nur 11 mm Einbautiefe für den Einbau in Leuchten | Addressable Mini DALI multi-sensor with only 11 mm installation depth for installation in luminaires | Multi-capteur DALI mini adressable avec une profondeur de montage de seulement 11 mm pour le montage dans luminaires | Adresserbar mini DALILINK detektor för inomhusbruk. Endast 11mm installationsdjup för exempel armaturer. | | | | | | | | | | | | |
| | Das Gerät wird ausschließlich über den DALI-Bus mit Betriebsspannung versorgt. Bewegen sich Menschen, Tiere oder sonstige Wärmequellen im Erfassungsbereich, schaltet das Gerät vollautomatisch DALI-Leuchten ein. Wird keine Bewegung mehr erkannt, wird das Licht nach 10 Minuten wieder ausgeschaltet. Zur Vergrößerung des Erfassungsbereiches können alle B.E.G. Multisensoren mit der Kennung „DALILINK“ in der Produktbezeichnung eingesetzt werden. | The device is supplied with operating voltage via the DALI bus. If humans, animals or other sources of heat move in the area of detection, the device automatically switches on DALI lamps. If no movement is detected, the light is switched off again after 10 minutes. To increase the detection range, all B.E.G. Multisensors with the identifier „DALILINK“ in the product description can be used. | Ce multicapteur est alimenté uniquement par le bus DALI. En cas de mouvements d'une personne, d'un animal ou d'autres sources de chaleur, le multicapteur allume automatiquement les luminaires DALI. Ils seront éteints au bout de 10 minutes s'il n'y a plus de mouvements. Pour élargir la zone de détection, il est possible d'utiliser d'autres multicapteurs de la gamme « DALI LINK ». | Enheten strömförsörjs via DALI-bussen. Vid detekterad rörelse så tänds detektorn belysningen och släcker 10 minuter efter sista detekterade rörelser. Detekteringsområdet kan utökas med hjälp av flera sensorer. | | | | | | | | | | | | |
| | Voller Funktionsumfang mit Zubehör aktivierbar. | Full range of functions can be activated with accessories. | L'activation de toutes fonctions n'est possible qu'avec accessoire. | Fler funktioner kan aktiveras med tillbehör. | | | | | | | | | | | | |
| <p>Fig. 1</p> <p>Light sensor Status LEDs</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Fig. 2</p> <p>Product Code: N1234 5678</p> <table border="1"> <tr> <th></th> <th>①</th> <th>②</th> <th>③</th> </tr> <tr> <td>2.50 m</td> <td>Ø 10.00 m</td> <td>Ø 6.00 m</td> <td>Ø 4.00 m</td> </tr> <tr> <td>5.00 m</td> <td>Ø 20.00 m</td> <td>Ø 12.00 m</td> <td>-</td> </tr> </table> | | | | | | ① | ② | ③ | 2.50 m | Ø 10.00 m | Ø 6.00 m | Ø 4.00 m | 5.00 m | Ø 20.00 m | Ø 12.00 m | - |
| | ① | ② | ③ | | | | | | | | | | | | | |
| 2.50 m | Ø 10.00 m | Ø 6.00 m | Ø 4.00 m | | | | | | | | | | | | | |
| 5.00 m | Ø 20.00 m | Ø 12.00 m | - | | | | | | | | | | | | | |

| 93908 | DE Inbetriebnahme | EN Initial operation | FR Opération initiale | SV Förberedelse |
|--|---|--|---|--|
| | Allgemein: Das Gerät kann nach der Montage direkt und gemäß der Anleitung der zur Verfügung gestellten Software des jeweiligen Controller-Herstellers in Betrieb genommen werden. | General: The device can be put into service directly after mounting, following the software instructions from the relevant controller manufacturer. | Général : L'appareil peut être mis en service directement après le montage et conformément aux instructions du logiciel du fabricant de contrôleur mise à disposition. | Allmänt: Enheten kan konfigureras direkt efter montage. |
| | Ausgrenzen von Störquellen | Exclude sources of interference | Exclusion des sources de perturbation | Avsärmmning |
| ► Fig. 1, a | Falls der Erfassungsbereich des Melders zu groß ist oder Bereiche abdeckt, welche nicht überwacht werden sollen, kann mit den beiliegenden Abdeckklammern der Bereich nach Bedarf reduziert bzw. eingeschränkt werden. | In case the detection area of the detector is too large or areas are being covered that should not be monitored, the range can be reduced or limited by using the enclosed blinds. | Si la portée de détection est trop grande ou couvre des zones qui ne doivent pas être détectées, utiliser les obturateurs fournis pour délimiter la zone de détection souhaitée. | Om detekteringsområdet är för stort kan man minska området med avsärmmningslameller. |
| | LED-Funktionsanzeigen | LED function indicators | Indicateurs de fonctionnement à LEDs | LED indikeringar |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Kurz an: A Grün Bewegung (Slave) B Rot Bewegung C Weiß - • Dauerhaft an: A Grün - B Rot Gerät deaktiviert C Weiß Halbautomatik • Blinkt langsam: A Grün Lokalisierung B Rot Initialisierung C Weiß Lokalisierung D Rot Lokalisierung • Blinkt schnell: A Grün Helligkeitssollwert überschritten B Rot - C Weiß - | <ul style="list-style-type: none"> • Shortly on: A Green Movement Slave B Red Movement C White - • Permanently on: A Green - B Red Device disabled C White Semi-automatic • Flashing slowly: A Green Localisation B Red Initialisation C White Localisation D Red Localisation • Flashing fast: A Green Light value higher than brightness set value B Red - C White - | <ul style="list-style-type: none"> • Allumées (brièvement): A Verte Mouvements B Rouge Esclave C Blanche - • Allumées en permanence: A Verte - B Rouge Appareil désactivé C Blanche semi-automatique • Clignotement lent: A Verte Localisation B Rouge Initialisation C Blanche Localisation D Rouge Localisation • Clignotant rapide: A Verte Valeur de consigne de luminosité réglé dépassé B Rouge - C Blanche - | <ul style="list-style-type: none"> • Kort blink: A Grön Rörelse slav B Röd Rörelse C Vit - • Konstant till: A Grön - B Röd Enheten inaktiverad C Vit Halvautomatisk • Blinkar långsamt: A Grön Lokalisering B Röd Initialisering C Vit Lokalisering D Röd Lokalisering • Blinkar snabbt: A Grön Ljusvärdet är högre än inställt tröskelvärde B Röd - C Vit |
| | EU-Konformitätserklärung | EU Declaration of conformity | Déclaration de conformité UE | Försäkran om överensstämmelse |
|  | Das Produkt erfüllt die Richtlinien über <ol style="list-style-type: none"> 1. die elektromagnetische Verträglichkeit (2014/30/EU) 2. die Niederspannung (2014/35/EU) 3. die Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (2011/65/EU) | This product respects the directives concerning <ol style="list-style-type: none"> 1. electromagnetic compatibility (2014/30/EU) 2. low voltage (2014/35/EU) 3. restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (2011/65/EU) | Ce produit répond aux directives sur <ol style="list-style-type: none"> 1. la compatibilité électromagnétique (2014/30/UE) 2. la basse tension (2014/35/UE) 3. la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques (2011/65/UE) | Produkten överensstämmer med riktlinjerna <ol style="list-style-type: none"> 1. EMC-direktivet (2014/30/EU) 2. Lågspänningsdirektivet (2014/35/EU) 3. RoHS 2, begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektronika produkter (2011/65/EU) |
| | Zubehör | Accessory | Accessoires | Tillbehör |
| 92847 | SW-DALILINK-BLE-APP | SW-DALILINK-BLE-APP | SW-DALILINK-BLE-APP | SW-DALILINK-BLE-APP |
| 92732 | PBM-DALILINK-4W-BLE | PBM-DALILINK-4W-BLE | PBM-DALILINK-4W-BLE | PBM-DALILINK-4W-BLE |
| 92846 | PS-DALILINK-DE | PS-DALILINK-FC | PS-DALILINK-FP | PS-DALILINK-IB |
| 93189 | PS-DALILINK-USB-REG | PS-DALILINK-USB-REG | PS-DALILINK-USB-REG | PS-DALILINK-USB-REG |
| 92112 | IR-PD-DALI-Mini | IR-PD-DALI-Mini | IR-PD-DALI-Mini | IR-PD-DALI-Mini |
| | Technische Daten | Technical data | Caractéristiques techniques | Teknisk data |
|  | Parametrierung: PBM-DALILINK-4W-BLE + Smartphone mit DALI LINK App (iOS / Android) | Settings: PBM-DALILINK-4W-BLE + Smartphone with DALI LINK App (iOS / Android) | Réglages : PBM-DALILINK-4W-BLE + Smartphones avec DALI LINK App (iOS / Android) | Inställningar: PBM-DALILINK-4W-BLE + Smartphone med DALI LINK App (iOS / Android) |
| 9.5 – 22.5 V DC (typ. 16 V) DALI Bus | Spannung | Voltage | Tension | Spänning |
| Ø 33 x 27 mm | Abmessungen | Dimensions | Dimensions | Mått |
| 2 mA | Stromaufnahme | Power input | Absorption de courant | Strömförbrukning |
| 0.5 – 2.5 mm² | Anschlussklemmen: für eindrähtige Leiter | Terminal clamps: for solid one-wire conductors | Bornes de raccordement: conducteurs à fil rigide | Anslutningsklämmor |
| vertical 360° | Erfassungsbereich | Detection area | Angle de détection | Dektering |
| ► Fig. 2 | Reichweite | Range of coverage | Portée | Dekteringområde |
| ① = Ø 10 m ② = Ø 6 m ③ = Ø 4 m | 1 quer 2 frontal 3 sitzende Tätigkeiten | 1 accross 2 towards 3 seated activities | 1 transversale 2 frontale 3 Activité assise | 1 Korsande 2 Mot 3 Sittande |

| 93908 | DE Technische Daten | EN Technical data | FR Caractéristiques techniques | SV Teknisk data |
|---------------------------------------|--|--|--|--|
| 79 m ² / 2.5 m | Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung | Monitored area (tangential movement) | Surface contrôlée pour une approche tangentielle | Dektereringsyta vid rörelse |
| 2 m / 5 m / 2.5 m | Montagehöhe min./max./ empfohlen | Mounting height min./max./ recommended | Hauteur de montage min./max./ recommandée | Monteringshöjd min./max / rekommenderad |
| IP20 / II | Schutzart / Schutzklasse | Degree of protection / Class | Type de Protection / Classe | IP- klass/ skyddsklass |
| -25°C – +55°C | Umgebungstemperatur | Ambient temperature | Température ambiante | Omgivningstemperatur |
| PC | Gehäusematerial | Housing material | Matériau du boîtier | Materiel hus |
| 1s – 120 min | Nachlaufzeit | Follow-up time | Temporalisation | Eftergångstid |
| 5 – 100 % / 1 min – 120 min / ∞ / OFF | Orientierungslicht | Orientation light | Lumière d'orientation | Orienteringsljus |
| 10 – 2500 Lux | Helligkeitssollwert | Brightness set value | Valeur de consigne de luminosité | Ljusnivå värde Orienteringsljus |
| | Schaltbilder | Wiring diagrams | Schémas de câblage | Kopplingsschema |
| | Schematische Schaltbilder – Bitte beachten Sie beim Anschließen die Beschriftung der Klemmen am Gerät! | Schematic diagrams - when connecting the detector, please respect the labelling of the terminal connections at the device! | Schémas de raccordement de base – veuillez respecter le marquage des bornes sur l'appareil ! | Kopplingsschema, Vid anslutning av detektor, var uppmärksam på märkningen av terminalanslutningarna! |



| | Fehlersuche | Trouble shooting | Dépannages | Felsökning |
|--|--|--|--|--|
| | 1. Zu hoher Stromverbrauch an DALI-Linie Berücksichtigen Sie bitte bei Ihrem System die Gesamtstromaufnahme aller DALI-Einheiten. | 1. Power consumption on DALI line too high Please be aware of the total power consumption of all the DALI units in your system. | 1. Surconsommation sur la ligne DALI Vérifier la consommation totale de l'ensemble de vos produits DALI. | 1. Strömförbrukning på DALI slingan är för hög. Kontrollera energiförbrukningen för alla DALI-enheter i ditt system. |
| | 2. Wärmequellen in der näheren Umgebung Befindet sich der Melder zum Beispiel in unmittelbarer Nähe von Lüftungsschlitten oder einem Projektor, können die daraus entstehenden warmen Luftströmungen eine Bewegungsdetektion auslösen. Platzieren Sie den Melder in ausreichend großer Entfernung zu potentiellen Störquellen wie Lüftungsschlitten, Projektoren, Beamern etc. | 2. Heat sources in the vicinity If, for example, the detector is located in the immediate vicinity of ventilation slits or a projector, the warm air currents can trigger motion detection. Place the detector at a sufficient distance from potential sources of interference such as ventilation slits, projectors, beamers etc. | 2. Sources de chaleur à proximité Si, par exemple, le détecteur est proche d'une source de perturbation (ventilation, luminaire...), l'air chaud peut provoquer une détection de mouvement. Veuillez placer le détecteur dans une distance suffisante des sources d'interférences comme ventilation, projecteurs, vidéo-projecteurs etc. | 2. Värmekällor i närheten Detektorer som är monterad i närheten av ventilation eller värmekällor kan eventuellt innebära risk för oavsklig detektering. Placera detektor tillräckligt avstånd från störningskällor som ventilation, projektorer och varma luftströmmar mm. |

| 93908 | Produktseite im Internet | Product page on the internet | Page produit sur notre site internet | Produktinformation på internet |
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|
| | Die Erläuterungen aller Funktionen finden Sie in der Betriebsanleitung. | An explanation of all functions can be found in the operation manual. | Les explications concernant toutes les fonctions se trouvent dans le mode d'emploi. | För mer information se vår hemsida |

